

La Sociedad: **S.A.RECASENS**
Travessera de Gracia 18-20 Entlo. 1ª
ES-08021 BARCELONA
BARCELONA

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el N° de informe 2019AN2632



**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

N° 19AN2632

La muestra referenciada como:

"RECAFLEX PRO"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010 y EN 13823:2010+A1:2014, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como:

"C-s2,d0"

Alcoy, 10 de octubre de 2019.


CELIA DOLÇA
CAMANEZ -
NIF:216961225
2019.10.10 11:33:43
+02'00'

Celia Dolça
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

